УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ГАУ СО «Екатеринбург Арена»
_____ Нохрин Е.С.
“ 22 ” мая 2024 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) и предоставляемых на нем услуг
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта стадион «Екатеринбург Арена»

1.2. Адрес объекта г. Екатеринбург, ул. Репина, соор. 5

1.3. Сведения о размещении объекта:

В состав спортивной арены входят:
- поле для спортивных мероприятий с трибунами для зрителей;
- пространство под трибунами, в объеме которого размещаются помещения для спортсменов, фойе для зрителей, служебные помещения;
- системы жизнеобеспечения стадиона.

- отдельно стоящее здание 7 этажей, 57110,0 кв. м
- часть здания:

- Сектор А- западная трибуна, 7 этажей: ОТМ -2.250, +2.250, +6.600 (технический этаж), +9.000 (трибуна для МГН, передвигающиеся на креслах-колясках+ сопровождающие), +13.500, +17.700, +21.900
- Сектор В - северная трибуна, 3 этажа: +/-0.000, +5.400, +9.000
- Сектор С – восточная трибуна, 7 этажей: ОТМ -2.250, +2.250, +6.600 (технический этаж), +9.000 (трибуна для МГН, передвигающиеся на креслах-колясках+ сопровождающие), +13.500, +17.700, +21.900
- Сектор D – южная трибуна, 3 этажа: +/-0.000, +5.400, +9.000

- южная входная группа павильон досмотра № 3 (№ 4.1 по ГП) 1 этаж 753,5 кв. м
- северная входная группа павильон досмотра № 5 (№ 2.1 по ГП) 1 этаж 753,5 кв. м
- восточная входная группа павильон досмотра № 1 (№3.1 по ГП) 1 этаж 199,5 кв. м
- западня входная группа павильон досмотра № 4 (№5.1 по ГП) 1 этаж 199,5 кв. м

северо-восточная входная группа павильон досмотра № 6 (8.1 по ГП) 1 этаж 530,9 кв. м

Западная трибуна (сектор А)

Западная трибуна является наиболее функционально значимой и нагруженной. По классификации ФИФА – западная трибуна – «главная трибуна»

Отм. +9.000.

Центр западной трибуны занимает VIP зона, которая включается в себя фойе зрителей VIP с видом на поле, подсобные помещения технологии питания. Кроме того, запроектированы медицинские помещения и помещения службы безопасности. Лестницами и лифтами зона VIP связана с вестибюльной группой на отм. +2.250. Количество зрительских мест на трибуне – 700. На данном уровне расположены зона размещения зрителей МГН и лиц с инвалидностью, передвигающихся на креслах-колясках, оборудованная отдельными сан. узлами и буфетами. Доступ МГН лиц с инвалидностью осуществляется по специально выделенным лифтам с отм. +/-0.000.

Северная трибуна (сектор В)

Отм. +/-0.000.

Большая часть площади этажа занята техническими и подсобными помещениями: венткамеры, ИТП, резервный узел связи, зона мастерских и служб по уходу за полем, зоны загрузки и выгрузки отходов буфетов зрителей. На этом же уровне в осях D116-D115 и D216-D215 размещены входные вестибюли зрителей МГН (фотография 19).

Восточная трибуна (сектор С)

Отм. +9.000.

Центр восточной трибуны занимает фойе гостевого обслуживания с видом на поле и подсобные помещения технологии питания. Кроме того, запроектированы медицинские помещения и помещения службы безопасности. Лестницами и лифтами гостевая зона связана с вестибюльной группой на отм. +2.250. Количество зрительских мест на трибуне –1290. На данном уровне расположены зона размещения зрителей МГН и лиц с инвалидностью, передвигающихся на креслах-колясках, оборудованная отдельными сан. узлами и буфетами. Доступ МГН осуществляется по специально выделенным лифтам с отм. +/-0.000.

Южная трибуна (Сектор D)

Отм. +/-0.000.

Большая часть площади занята техническими и служебными помещениями: вент. камеры, основной узел связи, диспетчерские инженерных служб, аппаратные систем безопасности, СУКС, диспетчерская СМДС. Зона в осях D319-D326 помещения служб безопасности ЧОПа, полиция, а в осях D419-D422 блок помещений ФСБ. На этом же уровне запроектированы зоны загрузки и выгрузки отходов буфетов зрителей. В осях D316-D415 размещены входные вестибюли зрителей МГН.

Трибуны:

Входные тамбуры запроектированы минимальной шириной 2,2 м, минимальной глубиной 1,8 м. Минимальная ширина (в свету) дверных проемов на путях движения МГН принята 0,95 м, ширина строительных дверных проемов: 1100. Двери оборудованы интернациональными символами «Вход». Дверные проемы в местах пребывания инвалидов не имеют порогов.

Ширина поверхности основных пешеходных проходов составляет не менее 1 800 мм (для разъезда двух инвалидных колясок). В случаях, если доступный маршрут имеет ширину менее 1800 мм, предусматриваются зоны с минимальными размерами 1 800х1 800 мм. Уклон составляет не более 1:20 (5%) (фотография № 20).

Для обеспечения безопасности людей с нарушениями зрения высота в свету проходов по всей длине и ширине составляет не менее 2100 мм.

Для преодоления перепадов на пол уровня этажа вдоль лестниц предусмотрены платформы-подъемники (фотография № 24).

Все лифты для перевозки МГН и пожарных подразделений имеют размеры кабины не менее: 1900 мм х 2100 мм.

Двери остаются в открытом положении на протяжении не менее четырех секунд и оснащены устройством повторного открытия.

На стенах лифтов для МГН на всех стенах на высоте 850-900 мм над уровнем пола устроены поручни с круглой в сечении частью для захвата диаметром 40-50 мм. На задней стенке лифта установлено зеркало.

Органы управления располагаются на боковой стенке на расстоянии около 250 мм от передней панели. В нижней части панели управления расположены кнопка аварийного вызова и кнопки управления дверьми на высоте 850 мм от пола. Кнопка верхнего этажа располагается на высоте не более 1200 мм от пола. Выступающие или тактильные кнопки этажей в кабине лифта имеют диаметр не менее 20 мм и снабжены выступающими символами, визуальными и краткими звуковыми индикаторами. Для аварийной связи используется система селекторного типа (без использования рук).

Кроме того, пассажирские лифты, в том числе для перевозки МГН, передвигающихся на креслах-колясках предусмотрены в VIP-зоне, в Президентской зоне, для СМИ, для зрителей скайбоксов и зон гостеприимства.

Специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения для зрителей МГН, нуждающихся в креслах-колясках, предусмотрены:

- во входных вестибюлях для этой категории зрителей;
- в зрительском фойе для МГН, где расположены специальные трибуны для МГН, передвигающихся на креслах-колясках;
- в ложах VIP, в Правительственной ложе, в коммерческих ложах.

Соотношение предоставления доступных туалетов – не менее 1:15 (один доступный туалет на каждые 15 посетителей, которым он может понадобиться).

Все дверные проемы в доступных туалетах и душевых имеют ширину не менее 900 мм. Двери оборудуются легко передвигаемыми задвижками.

Санитарно-гигиенические помещения для маломобильных групп населения запроектированы шириной не менее 2,00 м, глубиной не менее 2,50 м. В кабине рядом с одной из сторон унитаза предусмотрено место для размещения коляски. Помещение оборудовано опорными поручнями и крючком для костылей и палочек. Высота сидения унитаза 450 мм ± 10 мм от уровня чистого пола. Унитазы оснащаются L-образными поручнями.

Раковина умывальной устанавливается на высоте 0,8 м от уровня пола и на расстоянии 0,2 м от стены. В санузлах предусмотрена система экстренного вызова и оповещения.

По условиям доступности зрители МГН имеют доступ на все уровни и во все зоны, куда осуществляется доступ других категорий зрителей, даже если на этих уровнях не предусмотрено специально оборудованных для них мест и площадок.

Все медицинские пункты рассчитаны как на обычных людей, так и на людей с инвалидностью.

Предусмотрена возможность пользования МГН услугами предприятий общественного питания и торговли, а также стоек регистрации (фотография № 21).

Высота прилавков не более 0,8 м и не менее 0,5 м. для функциональных зон предусмотрено применение интернациональной символики.

Посты пожарной сигнализации и огнетушители установлены на доступной высоте, позволяющей посетителям в инвалидных колясках и другим людям сообщить о возникновении экстренной ситуации или воспользоваться аварийно-спасительным оборудованием. Эти устройства установлены на рабочей высоте не более 1200 мм.

Предусмотрено применение громкоговорителей с повышенным звуковым давлением.

Для слабовидящих посетителей предусмотрены визуальные средства информации повышенной контрастности.

Для лиц с инвалидностью по зрению и слуху предусматриваются рекомендации:

- устройство перед дверьми лифтов на этажах рельефного покрытия пола L=900 мм;

- оснащение входных дверей в здание системой, обеспечивающей звуковую информацию о расположении и направлении открывания дверей;

- обозначение лестничных маршей и участков поручней, соответствующих первой и последней ступенями.

Для слабовидящих и слабослышащих посетителей предусмотрены визуальные средства информации повышенной контрастности и система тифлокомментирования работающая на всей территории чаши. Объект укомплектован тридцатью комплектами приемников с наушниками и индукционными петлями, во время футбольных матчей работает тифлокомментатор (фотография 25).

Дверные проемы в местах пребывания инвалидов не имеют порогов. Рядом со зрительскими местами расположены специальные туалеты и буфеты для МГН. Для функциональных зон предусмотрено применение интернациональной символики.

Каждая входная группа оборудована одним контрольным устройством шириной не менее 1,2 м, приспособленным для инвалидов.

Для посетителей с ограничениями по слуху предусмотрены информирующие указатели и знаки.

Для эвакуации МГН предусмотрены следующие мероприятия:

- расположение мест маломобильных зрителей максимально близко к предназначенным для них эвакуационным выходам (max 30 m). Выходы просматриваются. На путях эвакуации отсутствуют преграды и повороты.

- нанесение на полу линий, указывающих пути эвакуации.

На уровнях, доступных для МГН, передвигающихся на креслах-колясках, для устройства зон безопасности при пожаре использованы помещения рядом с лифтами для пожарных подразделений. В эти помещения предусмотрен подпор воздуха при

пожаре. Пожаробезопасные зоны отделены от других помещений и примыкающих коридоров противопожарными преградами, имеющими пределы огнестойкости: стены – REI 90, перекрытия – REI 60, двери и окна – 1-го типа.

Конструкции противопожарных зон класса К0 (непожароопасные), а материалы отделки и покрытий соответствуют требованиям 6.25* СНиП 21-01.

Двери в пожаробезопасную зону противопожарные самозакрывающиеся с уплотнениями в притворах.

Согласно п.3.46 СНиП 35-01-2001, норматив площади пожаробезопасной зоны на одного человека – 2,40 м2 (МГН и лица с инвалидностью, передвигающиеся на креслах-колясках) и 2,65 м2 (МГН и лица с инвалидностью, передвигающиеся на креслах-колясках, с сопровождающим).

Т.к. лица с инвалидностью, передвигающиеся на креслах-колясках, не имеют возможности встать, чтобы избежать блокирования своего поля зрения, зона для них спроектирована таким образом, чтобы зрители в инвалидных колясках могли видеть место действия даже в том случае, если зрители впереди встанут.

Чтобы создать приемлемый стандарт просмотра, для лиц с инвалидностью, передвигающихся на креслах-колясках, предусмотрены специальные трибуны с «супер-ступенью», которая в несколько раз выше нормальной ступени. Это позволяет человеку в инвалидной коляске видеть игровую зону поверх голов людей, стоящих в ряду непосредственно перед ними или по диагонали. Для того, чтобы лица, передвигающиеся на кресло-колясках, могли занять свое место на трибуне для него предусмотрены пандусы, шириной 1800 мм. Для помощника, который сидит рядом с человеком в кресло-коляске, обеспечена минимальная величина «С», даже в том случае, когда зрители впереди стоят.

В соответствии с требованиями норм в местах пребывания МГН (с/у для МГН, места пребывания МГН, пожаробезопасные зоны) устанавливаются:

- синхронное светозвуковое оповещение (входит в раздел СОУЭ)
- обратная связь с диспетчерским постом (переговорное устройство на базе АТС или устройства оперативной или селекторной связи).

Размещение и количество мест на стадионе для маломобильных зрителей (МГН) определяется заданием на проектирование. Для расчета количества мест МГН был принят норматив согласно СП 59.13330.2020 – 5% от общей вместимости зрительских трибун – 1750 чел.

По условиям доступности зрители МГН, передвигающиеся на креслах-колясках, имеют доступ на все уровни стадиона. (приложение 3, 4)

- наличие прилегающего земельного участка; *да - 110 372 кв. м*

1.4. Год постройки здания *28.02.2018г,* последнего капитального ремонта *-/-*
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего*: 2024 г.*,
капитального -/-.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) *Государственное автономное учреждение Свердловской области «Екатеринбург Арена», ГАУ СО «Екатеринбург Арена»*
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) *620028 г. Екатеринбург,*

ул. Репина, соор. 5

1.8. Основание для пользования объектом: *оперативное управление*

1.9. Форма собственности: *государственная*

1.10. Территориальная принадлежность: *региональная*

1.11. Вышестоящая организация: *Министерство физической культуры и спорта Свердловской области*

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты *620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101*

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности *физическая культура и спорт*

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: *все возрастные категории*

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов:

Категория	Количество
передвигающиеся на креслах-колясках	159 (+159 сопровождающие)
люди с ограниченными возможностями, в том числе: с нарушением зрения, с нарушением слуха, с нарушением опорно-двигательного аппарата и с умственной отсталостью	280
МГН место повышенного удобства габаритом 700х1400 мм, с учетом пространства перед креслом (маломобильные граждане, требующие место больше стандартного, термин взят из «Руководство по организации Чемпионатов мира ФИФА. Руководство по требованиям к стадионам (Инфраструктура и организация деятельности стадионов) Версия для Чемпионата мира 2018/01.11.2014»)	62
МГН расширенное место с шириной места 1000 мм для людей с избыточным весом (термин взят из «Руководство по организации Чемпионатов мира ФИФА. Руководство по требованиям к стадионам (Инфраструктура и организация деятельности стадионов) Версия для Чемпионата мира 2018/01.11.2014»)	62

2.4. Виды оказываемых услуг *проведение футбольных матчей различных уровней, осуществление тренировочного процесса, занятие другими видами спорта, проведение массовых зрелищных спортивных и культурных мероприятий, проведение других мероприятий*

2.5. Форма оказания услуг: *на объекте*

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность *1750*

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида *не предусмотрено*

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Остановки общественного транспорта находятся на расстоянии 400-500 м. от границ участков. До ближайшей станции метро ориентировочно 1500 м.

Остановка «Центральный стадион» автобус № 24,51, 45, 59, 25, 52, 043, 70, 87, 49, 28, 62; троллейбус № 35, 26, 37 – вход через восточную входную группу, павильон досмотра № 1 (№3.1 по ГП);

Остановка «Институт связи» автобус 45, 51, 48, 24, 25, 28, 62, 49, 70, 52, 59, 87; троллейбус 26, 37, 35 – вход через западную входную группу, павильон досмотра № 3 (№4.1 по ГП), № 4 (№5.1 по ГП);

Остановка «Мельникова» автобус 93, трамвай 2,18 – вход через северную входную группу, павильон досмотра № 5 (№2.1 по ГП) и №6 (№8.1 по ГП).

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту *да*

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта
«Центральный стадион» до восточной входной группы павильона досмотра № 1 (3.1) 260 – 129 м;
«Институт связи» до западной входной группы павильон досмотра № 3 (4.1) – 212 м. № 4 (5.1) – 290 м.
«Мельникова» до северной входной группы, павильон досмотра № 5 (2.1) – 330-340 м.
3.2.2. время движения (пешком) *общее от всех остановок 10-20 мин*.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути *да*
3.2.4. Перекрестки: *регулируемые, с пешеходным переходом «Зебра»*
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *нет*
3.2.6. Перепады высоты на пути: *нет*
Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3. Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов – форма обслуживания *

N строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	А
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушением опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
9	с умственными нарушениями	А

* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВНД”.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **					
		К Для передвигающихся на креслах-колясках	О С другими нарушениями опорно-двигательного аппарата	С С нарушениями зрения	Г С нарушениями слуха	У С умственными нарушениями	Для всех категорий маломобильных групп населения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	ДП-В	ДП-В	ДП-В	ДП-В	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В	ДП-В	ДП-В	ДП-В	ДП-В	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В	ДП-В	ДП-В	ДП-В	ДП-В	ДП-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В	ДП-В	ДП-В	ДП-В	ДП-В	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В	ДП-В	ДП-В	ДП-В	ДП-В	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В	ДП-В	ДП-В	ДП-В	ДП-В	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	ДП-В	ДП-В	ДП-В	ДП-В	ДП-В
8	Все зоны и участки	ДП-В	ДП-В	ДП-В	ДП-В	ДП-В	ДП-В

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Доступен полностью

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *			
		Не нуждается (доступ обеспечен)	Ремонт (текущий, капитальный);	Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	Технические решения невозможны – организация альтернат
1	2	3	4	5	6
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	+			
2	Вход (входы) в здание	+			
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)		+		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	+			
5	Санитарно-гигиенические помещения	+			
6	Система информации на объекте (на всех зонах)			+	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	+			
8	Все зоны и участки	+			

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ до 01.09.2024 г.
в рамках исполнения плана текущих работ

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обновленные тактильные указатели по всей территории
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
доступен полностью всем

5. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Паспорт доступности объекта) разработан комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Комиссия):

Председатель Комиссии: _____ / _____
(подпись Ф.И.О)

Члены Комиссии: _____ / _____
(подпись Ф.И.О)

_____ / _____
(подпись Ф.И.О)

6. Копия Паспорта доступности объекта направлена _____
(дата)

В Управление социальной политики № 26 по верх-исетскому району города Екатеринбурга по Верх-Исетскому и Железнодорожному району

для размещения информации о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области в автоматизированной информационной системе «Доступная среда Свердловской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».